



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Волгоградской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. им. 13-ой Гвардейской Дивизии, 15 а, г. Волгоград, 400131, тел. 8-8442-96-70-12,
факс. 96-70-82, 93-41-56, E-mail: emercom @ volganet.ru

Управление надзорной деятельности E-mail: ugpn-vlg@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНД по Урюпинскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. М. Горького, г. Урюпинск 403111

Телефоны доверия:

(88442) 789999 ГУ МЧС России по Волгоградской области

8(8632) 406610 ЮРЦ МЧС России

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 1/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственного казенного общеобразовательного учреждения «Урюпинская школа».
здание школы

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения врио главного государственного инспектора по пожарному надзору – ОНД по Урюпинскому району УНД и ПР. ГУ МЧС России по Волгоградской области, № 3 от «11» января 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «25» января 2015г. с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин.; «28» января 2016г. с 10 час. 10 мин по 12 час. 00 мин. Инспектором государственным – инспектором Урюпинского района по пожарному надзору капитаном внутренней службы Дерюгиным Андреем Анатольевичем, проведена плановая выездная проверка здание школы находящееся в оперативном управлении Государственного казенного общеобразовательного учреждения Волгоградской области, совместно с директором Копаевой Аллой Владимировной, заместителем по АХР Финагеевым Алексеем Николаевичем

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Обеспечить наличие проектной документации на автоматическую пожарную сигнализацию, а именно рабочий проект	(п. 61 ППП-2012)	19.12.2016г.	
2	Оборудовать системой автоматической пожарной сигнализацией на чердачном помещении	(п. 4 НПБ 110-03)	19.12.2016г.	
3	Оборудовать чердачное помещение, помещение раздевалки в спортзале системой оповещения людей о пожаре	(п. 3.12, п.4.1, п. 5.1. НПБ 104-03 с технической характеристикой по таблице № 1, таблица № 2 п.2; п.4.6 СНИП 31-03-01)	19.12.2016г.	
4	Оборудовать пожарными извещателями помещение раздевалки, дооборудовать пожарными извещателями кабинет 7, 7 А, 16 А	(п. 4 НПБ 110-03)	19.12.2016г.	
5	Обеспечить наличие предусмотренных проектной документацией двери эвакуационных выходов лестничных клеток на втором этаже, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	(абз. д п.23 ППП-2012)	19.12.2016г.	
6	Руководителю организации организовать проверку внутреннего противопожарного водопровода их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих акта в соответствии с постановлением правительства от 30.12.2011 № 1225	(п. 55 ППП-2012)	19.12.2016г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор государственный – инспектор Управления по пожарному надзору
капитан внутренней службы

Дерюгин Андрей Анатольевич

«29» 01 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Иванов

(подпись)

«__» _____ 20__ г.



Директор Иван. Пономарев
(должность, фамилия, инициалы)